

NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1396  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko  
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



## OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ č. 1396 – CPR – 0183

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek

### Systemair požární klapka cartridgerová F- C2

používaný na zabránění šíření požáru a snížení šíření kouře z jednoho požárního úseku do druhého, který může proniknout přes požárně dělící konstrukci (stěna, podlaha, strop) přes rozvod vzduchotechniky. V případě požáru nebo zvýšení teploty se výrobek automaticky uzavře prostřednictvím tepelně citlivého aktivačního elementu. Výrobek, používaný podle podmínek uvedených v Posuzování a ověřování stálosti vlastností č. C1396/20/0016/4002/SC (vydala NO 1396, FIRES, s.r.o., dne 25. 09. 2020) je

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce

**Systemair Production a.s.**  
**Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika**

a vyrobený ve výrobním závodě

**Systemair Production a.s.**  
**Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika.**

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

### EN 15650: 2010


podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

### stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 25. 09. 2020 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Batizovce, 25. 09. 2020

Česká jazyková verze vydána dne 23. 06. 2021



Ing. Henrieta Lapková  
vedoucí Certifikačního orgánu na výrobky