



NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1396
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko
Tel.+421 52 285 1611, www.fires.sk



OSVĚDČENÍ O STÁLOSTI VLASTNOSTÍ

č. 1396 – CPR – 0177

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobek

Systemair požární klapka F-B90

používaný na zabránění šíření požáru a snížení šíření kouře z jednoho požárního úseku do druhého, který může proniknout přes rozvod vzduchotechniky v požárně dělící konstrukci (stěna, podlaha, strop), alternativně instalovaný bez navazujícího potrubí. V případě požáru nebo zvýšení teploty se výrobek automaticky uzavře prostřednictvím tepelně citlivého aktivačního elementu. Výrobek je používán podle podmínek uvedených v Posuzování a ověřování stálosti vlastností č. C1396/19/0025/4002/SC (vydala NO 1396, FIRES, s.r.o., dne 16. 04. 2020), v rozsahu změn podle aktuální Zprávy o výsledku průběžného dohledu. Výrobek je

uvedený na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou výrobce

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika

a vyrobený ve výrobním závodě

Systemair Production a.s.
Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo, Slovenská republika.

Toto osvědčení prokazuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností popsaná v příloze ZA normy

EN 15650: 2010

podle systému 1 pro vlastnosti uvedené v tomto osvědčení byla uplatněna a že řízení výroby u výrobce zajišťuje

stálost vlastností stavebního výrobku.

Toto osvědčení bylo poprvé vydáno 16. 04. 2020 a zůstává v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností ani výrobní podmínky v místě výroby výrazně nezmění nebo pokud oznámený subjekt pro osvědčení výrobku nepozastaví nebo nezruší platnost tohoto osvědčení.

Batizovce, 29. 04. 2021

Česká jazyková verze vydána dne 23. 06. 2021



Ing. Henrieta Lapková
vedoucí Certifikačního orgánu na výrobky

131415

FIRES 136a/C-05/02/2021-C